

Dipl.-Ing. Ortwin Schleifenbaum

Büro für Tragwerksplanung im Stahl - und Gerüstbau

Jagdhaus Fuchs • 61276 Weilrod

Tel: 06083-910144

Fax: 06083-910146

Funk: 0171-6062348

E-Mail: ortwinschleifenbaum@t-online.de

Datum: 13.02.2011

A + M Technik

Hauptstr. 346

65760 Eschborn

WDVS-Anker

Sehr geehrter Herr Armbrüster,

nachstehend meine Stellungnahme bezüglich der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers bei Verwendung der WDVS-Anker.

Für jedes Gerüstsystem aus vorgefertigten Bauteilen muss vom Hersteller eine Aufbau – und Verwendungsanleitung vorgelegt werden. Der Umfang der enthaltenen Informationen ist in den derzeit gültigen Vorschriften, DIN12810-1 Abschnitt 9 und DIN12811-1 Abschnitt 8, geregelt.

Für den Fall der Abweichung von der Regelausführung muss die Standsicherheit im Einzelfall nach den gültigen technischen Baubestimmungen und der bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen werden (vergl. DIN12810-1 Abschnitt 9.2 j).

Alle von den baulichen Abweichungen nicht betroffenen Angaben in der Aufbau – und Verwendungsanleitung sind weiterhin gültig.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

